



AZIENDA USL ROMA H


Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 06 93.27.1 - Fax 06 93.27.38.66

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA

DISTRETTO H2 - ALBANO LAZIALE
VIA DELL'OSPEDALE VECCHIO NR. 2
TEL. 06.93.271 - FAX. 06.93.27.37.57

Prot. nr. 1642

Genzano di Roma, 03/12/2003



*UT
Ressolli
Finis*

AL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA DEL COMUNE DI CASTEL
GANDOLFO ING. ANACLETO FINI

Oggetto: Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 Legge 241/90 "Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Lago Albano di Castel Gandolfo"

In riferimento al progetto prot. SISP 1642 del 14/11/2003, oggetto di conferenza di servizi in data 18/11/03,

- considerato che non risulta una normativa specifica per i requisiti igienici sanitari "dell'utilizzazione dell'arenile", è stato fatto riferimento, per assimilazione, alla normativa specifica del campeggi ;
- visto il regolamento d'igiene comunale;

SI ESPRIME

Parere igienico-sanitario di massima favorevole a condizione che vengono rispettati i requisiti minimi allegati.

Sono fatti salvi gli ulteriori pareri per i progetti esecutivi e per le autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 301/02 e successiva normativa ed integrazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO SISP H2
(Dr.ssa Marisa RESOLI)

Marisa Resoli



REGOLAMENTO N. 2780

DISTRETTO H2 - ALBANO LAZIALE
 VIA DELL'OSPEDALE VECCHIO NR. 2
 TEL. 06.93.271 - FAX. 06.93.27.37.57

AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma)
 Tel. 06 93.27.1 - Fax 06 93.27.38.66

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA



PIANO DI UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE (P.U.A.) DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO

REQUISITI MINIMI STABILIMENTI BALNEARI:

Requisiti Necessari:	Autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 194 del T.U.L.L.S.S. leggi sanitarie
---------------------------------	---

Servizi Igienici	<ul style="list-style-type: none"> - distinti per sesso; - latrine in numero non inferiore ad una ogni 10 camerini; - I lavabi devono essere a bacino singolo; ciascun lavabo deve essere dotato di specchio e mensola di appoggio; ogni 20 lavabi e wc per adulti ne va previsto uno riservato per persone con limitate o impedito capacità motorie; - idonea areazione e ventilazione; - la pavimentazione deve essere in materiale impermeabile antiscivolo e di facile pulizia ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua; - le pareti verticali devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per un'altezza non inferiore a mt. 2
Cabine:	<ul style="list-style-type: none"> - superficie minima di mq. 2,50 ed altezza non inferiore a mt. 2,20; - idonea areazione e ventilazione - pavimentazione deve essere completamente liscia e facilmente lavabile;
Docce:	<ul style="list-style-type: none"> - poste preferibilmente all'esterno ed in numero non inferiore di una ogni 25 utenti con dimensione minima della piattaforma di

	<p>almeno m 1 x 1 con fognolo e piletta sifonata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di installazione in locali chiusi la superficie minima deve essere pari a mq. 0,80 e dotare le stesse di porta chiudibile dall'interno e installare sul pavimento una griglia in materiale plastico o altro materiale asportabile e lavabile.
Approvvigionamento Idrico:	Dotare i servizi igienici, i lavabi e le docce di acqua potabile.
Sistema di smaltimento dei liquami:	Prevedere allaccio alla pubblica fognatura o altro sistema alternativo previsto dalla normativa vigente in materia.
Raccolta rifiuti:	<ul style="list-style-type: none"> - Rifiuti solidi: devono essere raccolti in pattumiere di materiale facilmente lavabile o in sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi trespoli e/o contenitori, muniti di copertura incernierata e a tenuta. Dislocare i contenitori in modo tale da facilitare l'uso senza creare effetti nocivi sul piano igienico alle persone. - Rifiuti liquidi: devono rispettare il decreto legislativo 22/97 e successiva normativa in materia. <p>Il gestore deve garantire la raccolta giornaliera dei rifiuti.</p>
Pronto soccorso	Prevedere un punto di assistenza sanitaria con presidi farmacologici ed attrezzature necessarie; dotare di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.
Barriere architettoniche:	Gli impianti devono rispettare la vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici nr. 236/89, di attuazione della Legge 13/89 e Legge quadro nr. 104/92.
Impiantistica:	Dotare lo stabilimento di idonee sistemazioni antincendio, messa a terra e segnaletica di sicurezza.

